

**Beantwortung von Anfragen und Anregungen aus der
Sitzung des Ausschusses
für Feuerwehr und Ordnung vom 11.03.2019**

8.6 Heizung Feuerwehrgebäude Hesepe

RM Sievert berichtet, dass der Besprechungsraum im Obergeschoss des Feuerwehrgebäudes Hesepe an den Montags in der Zeit von 19:00 bis 21:00 Uhr stattfindenden Dienstabend der Ortsfeuerwehr Hesepe regelmäßig ungeheizt ist und regt hier ggf. den Einbau einer manuellen Bedienmöglichkeit an.

Antwort FB 4:

Die Heizzeiten für die Feuerwehr Hesepe können vom Gebäudemanagement zentral über eine GLT (Gebäudeleittechnik) gesteuert werden.

Bitte teilen Sie die Zeiten für geplante und/oder regelmäßige Nutzungen der Räumlichkeiten dem Gebäudemanagement rechtzeitig und (am sinnvollsten) schriftlich mit. Diese Zeiten werden dann entsprechend hinterlegt und die Räume sind für die Dauer der Nutzung optimal beheizt.

Kontakt:

Matthias Lampe
Telefon: + 49 5461 83-177
Fax: +49 5461 83 6-177
E-Mail: matthias.lampe@stadt-bramsche.de

Oder

Leonhard Mantke
Telefon: (05461/ 83-216)
Fax: (05461/ 836-216)
E-Mail: leonhard.mantke@stadt-bramsche.de