

Mitteilungen Betriebsausschuss

Sitzung am: 26.11.2019

Öffentlicher Teil:

- **Statistische Angaben Kläranlage Bramsche**

01.01.-31.10.2019 (01.01. – 31.10.2018)

- **Schmutzwasserablaufmenge 1.646.750 cbm (1.605.098 cbm)**

	Laufzeit	Stromproduktion
- BHKW	3.383 h (3.885 h)	97.491 kWh (117.896 kWh)
- Turbine 1	5.172 h (6.516 h)	279.546 kWh (360.729 kWh)
- Turbine 2	5.052 h (6.408 h)	275.671 kWh (359.594 kWh)
- Summe	13.607 h (16.809 h)	652.708 kWh (838.219 kWh)

(2018 mehr, da Vorklärbecken auf Grund der Umbauarbeiten Belebungsbecken 1 in Betrieb war.)

- **Strombezug Stadtwerke Bramsche 1.291.080 kWh (1.292.420 kWh)**

(2019 weniger (trotz Mehrbelastung), auf Grund der neuen Belüftung im Belebungsbecken 1.)

- **Photovoltaikanlagen (Dach+Fassade) 20.688 kWh (21.631 kWh)**