

Beantwortung von Anfragen und Anregungen
aus der Sitzung des Orsrates Bramsche vom 19.02.2024,
öffentlicher Teil

TOP 5 Einwohnerfragestunde

- Eine weitere Bürgerin möchte wissen, ob es einen Kostenvoranschlag für die Kernsanierung des gesamten Areals gebe. Vielleicht gebe es ja in Deutschland einen besonders kreativen Architekten, der sämtliche Gebäude verbinden könne.

Die Beantwortung wird unter „Beantwortung von Anfragen und Anregungen erfolgen“.

[Antwort FB 4 am 25.04.2024, FBL'in Wiegers:](#)

Das Schulgebäude ist bereits vor Jahren als abgängig eingestuft worden. Eine Sanierung ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht darstellbar.

Alle Bauteile des Gebäudes wie Fenster, Türen, Außenwände, Dach und Geschossdecken müssen aufwendig energetisch ertüchtigt werden. Die gesamte Elektro-, Wasser- und Abwasserinstallation einschließlich des Wärmeübertragungssystems mit der Heizungsanlage muss erneuert werden. Hinzu kommt, dass mit einer Sanierungsmaßnahme auch heutige, strengere und zusätzliche Auflagen erfüllt werden müssen wie zum Beispiel der Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage oder eines Personenaufzuges.

Zudem bietet das vorhandene Grundrisskonzept des Gebäudes keine sinnvolle Weiternutzungsmöglichkeit und müsste mit großem Aufwand an künftige Nutzungen angepasst werden. Das Gebäude ist nach derzeitigem Stand weder für moderne Bildungseinrichtungen noch sonstige Nachnutzungen leistungsfähig. Die hier ansässige VHS formuliert bereits seit vielen Jahren geänderte Nutzeransprüche, die mit dem Gebäude nicht bedient werden können.